



EFFECTIS ERA AVRASYA TEST VE BELGELENDİRME A.Ş.  
Dilovası OSB Mahallesi Fırat Caddesi No: 18  
Dilovası KOCAELİ/TÜRKİYE  
www.effectis.com

## TEST SERTİFİKASI

Sertifika No: EEA – 2000 – 0132

Aşağıda tanımlanan ürünün ilgili yangına dayanım testi TS EN 1365-2:2015 standardına uygun olarak **Efectis Era Avrasya Test Laboratuvarı**'nda **05.10.2020** tarihinde gerçekleştirilmiştir:

**“Assan Panel 100 mm Taşyünü Dolgulu Çatı Sandviç Panel Sistemi”**

YANGINA DAYANIM SINIFI	
Alevin yönü: Panelin alt kısmından	RE180, REI180

Piyasaya Süren Firma

**ASSAN PANEL SAN. VE TİC. A.Ş.**

Yayla Mah. D – 100 Karayolu Rüya Sk. No: 2 Assan Tesisleri Tuzla, İSTANBUL /TURKEY

Üretici Firma

**ASSAN PANEL SAN. VE TİC. A.Ş.**

Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi 16. Cadde No:1 BALIKESİR / TURKEY

Bu test sertifikası, test sonuçlarının bir beyanıdır ve ürünün tip onayını veya belgelendirmesini temsil etmez. Ürün özellikleri ve uygulama alanı ile ilgili tüm detayları **EEA – 20–170** No.lu raporda tanımlanmıştır.

Bu sertifika, ilgili test ve sınıflandırma standartlarında ve numunenin teknik özelliklerinde herhangi bir değişiklik yapılmadıkça başlangıç olarak **07 Ekim 2021** tarihine kadar geçerlidir.

Ali BAYRAKTAR  
Laboratuvar Müdürü  
07.10.2020

